



A fuse of 80 A is recommended for the line protection.  
 Per la protezione della linea si consiglia un fusibile da 80 A.  
 Für den Leitungsschutz wird eine Sicherung von 80 A empfohlen.

Wire N needs to be connected to the meter  
 Il Neutro deve essere collegato al Contatore  
 Der N-Leiter muß am Zähler angeschlossen werden